



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

*м. Вінниця буд. Романа № 9*  
(найменування об'єкта)

« 16 » 10 2014 р.

Бригада у складі *Алексєєв О.Ю., Веселовський В.І., Іванчук С.І.,  
Плахі О.Б.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

*м. Вінниця буд. Романа № 9*  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 76-90мм, φ 57-54мм, φ 32-50мм, φ 20-1мм.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

*Газові φ 32 - 80мм;*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Кранчи (шарові): φ 32-11мм, φ 20-1мм.*

*Муфтове з'єднання: φ 32-14мм, φ 20-1мм.  
Кранчи в сортувальних: φ \_\_\_\_\_  
(заприєм арматура)*

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *щільність амульсація  
та пресад, проба ГАЗ*
- ліквідація виявлених витоків газу; *Ліквідація: φ 32-11мм, φ 20-1мм,  
муфта: φ 32-5мм, φ 20-1мм,*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском  $P=500$  мін. вод. ст.  
Падіння тиску від  $P=50$  мін. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристрійами та апаратами. після інструктування

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Відсутність газоконтроля

Відсутність попередження:

Майстер ВБГО

Чубко В.В.

(прізвище, ініціали)

Г.

(підпись)

Члени бригади

Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

офф

(підпись)

Васильовський В.І.

(прізвище, ініціали)

Василь

(підпись)

Канчук С.М.

(прізвище, ініціали)

С.

(підпись)

Люхта О.Б.

(прізвище, ініціали)

Люхта

(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Фірмущук Ольга Вікторівна

(прізвище, ініціали)

Ольга Вікторівна  
Фірмущук  
шахтар  
рекорд

(підпись)

Фірмущук О.В.  
Судко В.В.  
Канчук С.М.