



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Гонти №3
(найменування об'єкта)

« 16 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Дзюбенко Ю.Т.; Уманчук С.М.;
Діброва С.А.; Доченко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Гонти №3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32 - 6м; φ 20 - 1м; φ 25 - 3м; φ 15 - 2м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32 - 7м; φ 20 - 1м.
Салеків: φ 32 - 2м; φ 20 - 2м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранкові): φ 32 - 2шт; φ 25 - 1шт; φ 20 - 2шт; φ 15 - 1шт.
Муфтові з'єднання: φ 32 - 2шт; φ 25 - 1шт; φ 20 - 2шт; φ 15 - 1шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад, VIBRA GAS
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 32 - 1шт; φ 15 - 1шт;
Комплект: φ 32 - 1шт; φ 20 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розривання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Брюховецько Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

Гванцур С.М.

(прізвище, ініціали)

Дюрова С.А.

(прізвище, ініціали)

Дарченко В.О.

(прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мі. Француз Бумовишчє

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Вітальєв Степанчук
Смагаль Сучко В.В.
Сидоренко Гавришук Р.М.