



5
Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вишневе вул. Ан. Ющенка 16
(найменування об'єкта)

« 15 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Лук'ячук О.В., Матвійчук А.В.;
Мустіпан В.М.; Тлохія О.Б.; Виночук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вишневе вул. Ан. Ющенка 16
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 150 - 60 м., Ø 125 - 10 м., Ø 100 - 40 м.,
Ø 80 - 93 м., Ø 50 - 85 м., Ø 32 - 8 м., Ø 20 - 15 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
стояки: Ø 25 - 410 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крайки (пробіви): Ø 50 - 1 шт., Ø 32 - 1 шт., Ø 20 - 4 шт.
шуртові з'єднання: Ø 50 - 1 шт., Ø 32 - 1 шт., Ø 20 - 4 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу; крайки (пробіви): Ø 32 - 4 шт.
контргайки: Ø 32 - 8 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викоано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Дігоровецький А.С
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Дук'євич О.В
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мамбієвич А.В
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Муртілах В.М
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Ліохіа О.Б
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Томашук О.Р
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вуї туринчу верховинськ

(прізвище, ініціали) (підпис)
См. шов. [Signature] Миселашев Р.В.
Майстер [Signature] Дігоровецький А.С.
Амосар [Signature] Муртілах В.М.