

D. Устинук
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«7» 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО

Житловий будинок
м. Вінниця вул. Ак. Ільченка 6К квр. 5
(найменування об'єкта)

«7» 11 2024 р.

Бригада у складі *Діброда С.А.; Даусико В.О;*
Басунок В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця вул. Ак. Ільченка 6К квр. 5*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ø 100-25м, Ø 89-14м, Ø 76-30м,*
Ø 40-25м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стажи : Ø 40-250м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (щільові) : Ø 40-9мм. Крани в квартирах : Ø 20-4мм
щільові з'єднання : Ø 40-9мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим
методом або мильною емульсією; *щільна щільові
та пристрій "Vibro GAS"*
- ліквідація виявленіх витоків газу; *кондуктори : Ø 40-5мм.
щільна : Ø 40-2мм.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; без виключення
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; зроблено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; зроблено
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Висписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Лінників А.С.
(прізвище, ініціали)
Доброта С.А.
(прізвище, ініціали)
Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Іванчук В.Н.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Андрій
(підпис)
Сергій
(підпис)
Влад
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа О.М. Байдуш

(прізвище, ініціали)

