



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ №/Б
м. Вінниця вул. М. Ващука №2
(найменування об'єкта)

« 28 » 10 20 14 р.

Бригада у складі Мухомук О.В.; Кучеров А.В.; Дзюбенко Р.Ю.
Кален Л.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. М. Ващука №2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 100-2м; ф 89-10м; ф 76-20м; ф 50-2м;
ф 57-8м; ф 32-12м; ф 25-12м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стожки: ф 25-230м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (кранкові): ф 50-2м; ф 32-4м; ф 25-4м; ф 15-2м.
Муфтові з'єднання: ф 50-2м; ф 32-4м; ф 25-4м; ф 15-2м.
Крани в квартирах: ф 15-6м (кранкові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Vibra GMS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф 50-1м; ф 32-2м; ф 25-1м; ф 15-1м. Конфайка: ф 25-5м; ф 32-1м; ф 50-1м; муфта: ф 25-1м;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод.ст.
Підійня тиску P=20 мм вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. аргументовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вироблено газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Луксемук О.В.
(прізвище, ініціали)

Кугеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Дюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

Калок А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Фур туніцу В.Івановичев.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
М.І.Івановичев
М.І.Івановичев
М.І.Івановичев

[Signature] (підпис)
Чуїко В.В.
Калок А.А.