

М+
Н+
Л-
С-



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ *ж/б*
_____ *м. Вінниця вул. П. Чацького №42*
(найменування об'єкта)

« 18 » 10 20 24 р.

Бригада у складі _____ *Усачук В.А.; Дзюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.*
_____ *Розенко В.О.*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ *ж/б*
_____ *м. Вінниця вул. П. Чацького №42*
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____ *φ 29-25м; φ 57-10м; φ 40-15м; φ 32-8м*
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
_____ *φ 32-20м; φ 25-16м;*
_____ *Сталею. φ 25-165м.*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
_____ *Крани (пробкові): φ 32-8мм; φ 25-8мм;*
_____ *Муфти з'єднання: φ 32-8мм; φ 25-8мм;*
_____ *Крани в кварцях: φ 20-6мм (пробкові)*
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____ *мильна емульсія та прилад "Vibra GAS"*
 - ліквідація виявлених витоків газу: _____ *Кран: φ 40-3мм; φ 25-5мм; Контраінс: φ 40-3мм; φ 25-5мм; Муфта: φ 40-2мм; φ 25-5мм.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.
Підіткме тиску P=20 мм. в.в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робування газопроводів.

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Званчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Дробинко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

Добченко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису/вірмовилень

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. гнр. С.В. Дробинський Р.В.
Майстер ЕМ Чуїко В.В.
Майстер ЕМ Дробинський Ю.Т.