

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«17» 10 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житлові будинки

м. Вінниця вул. Ак. Заболотного 30 корп. 1

(найменування об'єкта)

«17» 10 2024 р.

Бригада у складі *Дзядюк Р.Ю.; Качук В.А.; Марвіцук А.В;*
Люхік О.Б

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця вул. Ак. Заболотного 30 корп 1*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ø 100 - 65м, Ø 80 - 20м, Ø 40 - 24м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø 40 - 50м, Ø 25 - 150м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Урахи (кульові): Ø 40 - 8мм. муфтові з'єднання: Ø 40 - 8мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *щільна емульсія*
на прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявленіх витоків газу; *відпливки: Ø 40 - 5мм.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; без наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і пристрій; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. Інструктувано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Лігуродечук НС
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Дзюбекко РІО
(прізвище, ініціали)

Бончук ВА
(прізвище, ініціали)

Макійчук АВ
(прізвище, ініціали)

Теодіх ОВ
(прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

Макійчук АВ
(підпис)
Дзюбекко РІО
(підпис)
Лігуродечук НС
(підпис)
Бончук ВА
(підпис)
Теодіх ОВ
(підпис)
Бончук ВА
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа без підпису більше не використовується
С. Синяків Р.В. лісостанція Дубічі
зголосив Ф.С. Лігуродечук
(прізвище, ініціали) (підпис)