

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«17»

2024 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

Митрофанів будинок
м. Вікниче вул. Ак. Заболотного 30 корп. 2
(найменування об'єкта)

«17» 10 2024 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю; Веселовський В.І;
Ліцкежко В.О; Рогошук О.Р.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікниче вул. Ак. Заболотного 30 корп. 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø65-32м, Ø50-60м, Ø40-24м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø40-50м, Ø25-150м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крахи (кумові): Ø40-8мт.

муртові з'єднання: Ø40-8мт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милька емульсія
та прилад «VibroGAS»
- ліквідація виявлених витоків газу; кожухайки: Ø40-3мт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проєкту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Гігоровський АС</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Алексєв О.Ю</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Веселовський В.І</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Міщенко В.О</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Галачук О.Р</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від містмає В.І. Веселовський
(прізвище, ініціали) (підпис)

С.І. Іванчук
мастер
спосп

В.В. Моканчик
В.І. Веселовський
В.І. Веселовський