



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО в.д.д. Кемерова 114

« 24 » 10 20 24 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Ярохін О.В., Дмитрівський М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті в.д.д. Кемерова 114
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-15м, Ø50-12м, Ø40-12м, Ø32-15м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-6м, Ø20-30м, Ø20-230м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø32-6м, Ø20-18м, Ø20-9м (кв.арматура), муротга Ø32-6м, Ø20-18м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірка "Vchodgas", Кемерова Кемерова
- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ø20-3м, Ø32-2м, муротга Ø20-6м, Ø32-3м, муротга 20-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в усіх випадках
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма ретельно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500 мм в ст. DP=10 мм в ст. T=5 с
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. арміровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: коррозія труби газопроводу

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Руденко О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Яковик О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Омиченко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від труси встановлено

Стігунська (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
Смоляр [Підпис]
Смокалець Р.В.
Тодіч О.Ф.
Симоненко М.В.