



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. Келецька 115
(найменування об'єкта)

«24» 10 2024 р.
Бригада у складі Ромашук О. М., Мусійчук В. М.,
Вашич А. А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Келецька 115
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-30 см, Ø80-15 см, Ø40-12 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø40-6 см, Ø25-30 см
Ø25-230 см (своєю)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кисля Ø40-6 см, Ø25-18 см, Ø20-16 см (4 в сходовій клітинці)
шефрота Ø40-6 см, Ø25-18 см
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Крематор, Vichy Degas!
мелльова емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ø25-1 см, 15/2 Ø25-7 см
Ø40-4 см, шефрота, Ø25-2 см, Ø40-2 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в вільній
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виможно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
P=500 мм в.ст., P=10 мм в.ст., t=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. роз'яснено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядується газопровід

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Родієв О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Ромасенко О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Куртиса В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Рудченко Г.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]

[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]