



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ вул. Кекецька 117
(найменування об'єкта)

«24» 10 2024 р.
Бригада у складі Діброва СМ, Доченко ВО,
Кіщенко ВО
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Кекецька 117
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø89-8м, Ø76-30м, Ø50-4м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø50-5м, Ø32-15м, Ø25-6м
Ø20-180м (своєчас)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø50-2м, Ø32-4м, Ø25-4м
сирорга Ø50-2м, Ø32-4м, Ø25-4м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приладів немає, мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: к/з Ø25-2м, Ø32-2м, сирорга Ø32-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проєкту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виможемо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; не перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., P=10 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. крім інструктування

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: немає порушень

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Гордісь О.Г.
(прізвище, ініціали)

Борова С.М.
(прізвище, ініціали)

Боромінов О.
(прізвище, ініціали)

Амелінов О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Рудченко В.О.

М.І.Міллер
майстер
слесарь

[Signature] (підпис)
Костасєв Р.В.
Гордісь О.Г.
Міщенко В.О.