



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вир. Кемерька 67

«Ц» 10 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Твайчук ВК, Дубовишко ЮТ, Лещенко ВВ (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вир. Кемерька 67 (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-2м, Ø32-1м, Ø20-2м

Ø20-10м (увідний газопровід (характеристики г-ду)) Ø20-10м (шланг)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крити Ø32-1м, Ø20-3м, Ø15-3м (4 в серії)
кварту Ø32-1м, Ø20-3м

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: вир. Кемерька 67
- ліквідація виявлених витоків газу: крити Ø20-1м, 1/2 Ø32-1м, Ø20-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; не перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500мм вод. ст. в P=100мм вод. ст. t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектно виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попередити про можливі аварії

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордієв О.Т.
(прізвище, ініціали)

Савицький В.А.
(прізвище, ініціали)

Діодоров Ю.Г.
(прізвище, ініціали)

Мельников В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віт турісу Виршовишів

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. м.м. Савицький В.А. Гордієв О.Т.
Майстер Діодоров Ю.Г. Мельников В.О.
Савицький В.А. Гордієв О.Т.