

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«22»



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Келецька 78
(найменування об'єкта)

«22» 10 2024 р.

Бригада у складі Лавчук С.А ; Кавок А.А ; Кучеров А.В ;
Ліщук В.О
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Келецька 78
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100 - 12м, Ø80 - 39м, Ø76 - 28м,
Ø50 - 48м, Ø25 - 2м, Ø20 - 37м, Ø15 - 2м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø25 - 15м, Ø20 - 37м Стяжки ; Ø20 - 325м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø25 - 2шт, Ø20 - 24шт. (кульбові): Ø20 - 2шт, Ø15 - 1шт.
муфтові з'єднання: Ø25 - 2шт, Ø20 - 26шт, Ø15 - 1шт. Краки в виртурах
(запірна арматура) Ø20 - 1шт.

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильня емульсія
те прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø25 - 1шт, Ø20 - 1шт.
конфайки: Ø25 - 3шт, Ø20 - 8шт. муфта: Ø20 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. праймеризовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Тигородецький АС
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Ковалук С.А
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Косак АА
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кучеров ДВ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ліуцко В.О
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віт Мірису Віринович

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інж.
Майстер
Смоляр

Моєканич Р.В
Тигородецький А.С.
Ковалук С.М.