



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Клеуєва 79
(найменування об'єкта)

«22» 10 2024 р.

Бригада у складі Діброва С.А.; Доученко В.О.;
Ковалчук В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Клеуєва 79
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 12м, Ø 50 - 20м, Ø 40 - 10м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 32 - 4м, Ø 25 - 20м. Стояки: Ø 25 - 160м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крахи (пробкові): Ø 40 - 4шт, Ø 25 - 12шт.

шуртові з'єднання: Ø 40 - 4шт, Ø 25 - 12шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

на прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крахи (пробкові): Ø 25 - 5шт.

коксарайки: Ø 25 - 4шт. шурти: Ø 25 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм вод ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; Надіїмо тиску P=20 мм вод ст за 5 хвилин
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Підгородський АС</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Діброва СА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Докучко В О</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Колчун В.А</u> (прізвище, ініціали)	<u>Віткал</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гір муріцу вільовичев
(прізвище, ініціали) (підпис)
См мотт А. Досканин Р.В.