



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжице вул. Клеуєка 81
(найменування об'єкта)

«22» 10 2024 р.

Бригада у складі Веселовський В.І.; Дзюбенко Ю.Т.;
Дзюбенко Р.Ю.; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. Клеуєка 81
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-21м, Ø50-22м, Ø40-33м, Ø32-1м, Ø25-1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø40-1м, Ø32-22м, Ø25-1м, Ø20-13м.
Стояки: Ø20-250м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краки (пробкові): Ø40-2шт, Ø32-1шт, Ø20-1шт. (кушові): Ø20-2шт
шуртові з'єднання: Ø40-2шт, Ø32-1шт, Ø20-1шт краки в квартирах: Ø20-4шт
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька мильце
та прилад "Vibro GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø40-1шт, Ø20-1шт.
контргайки: Ø40-2шт, Ø20-1шт. шурта Ø40-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод ст.
Тодіжне тиску p=20 мм вод ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудоване газопроводу

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Лізардецький А.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Васильський В.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дзюденко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дзюденко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Димотрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Юр. підпису керівника

(прізвище, ініціали) _____ (підпис) _____
 ст. згод. С. Соскашів Р.В.
 майстер Лізардецький А.С.
Соскашів Р.В. Васильський В.І.