



## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового  
обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_  
Житловий будинок  
вул. Віктора Іванчука 83  
 (найменування об'єкта)

«22» 10 2024 р.

Бригада у складі Макінчук А.В.; Мустафа В.И;  
Пухіх О.Б.; Романук О.Ф.; Денисев О.Ю  
 (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого  
документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Віктора Іванчука 83

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та  
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з  
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного  
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-3м, Ø76-102м, Ø40-3м, Ø32-59м,

Ø25-2м, Ø20-2м, Ø15-1м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-9м, Ø40-34м, Ø32-6м, Ø25-18м, Ø20-4м

Стояки: Ø25-360 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): Ø40-3мм, Ø32-1мм, Ø25-6мм, Ø20-6мм, Ø15-1мм. (шарніри): Ø32-1мм, Ø25-2мм.  
Зупинні зеркалки: Ø40-3мм, Ø32-2мм, Ø25-15мм, Ø20-8мм, Ø15-1мм. Ø20-2мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року  
(триох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим  
методом або мильною емульсією; шарнірна арматура

та пристрій Vibro GAS

- ліквідація виявленіх витоків газу; Крани (пробкові): Ø40-2мм, Ø32-1мм, Ø25-2мм, Ø20-1мм,  
конструкції: Ø25-6мм, Ø32-1мм, Ø20-2мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на цільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском  $P = 500$  мі. вод. ст.  
Підірвавши тиску  $pr = 20$  мі. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами; зроблено

Нарушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Задування газопроводу

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Лісоворожецький АС  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Лашкінчук АВ  
(прізвище, ініціали)

Мусатілан В.І.  
(прізвище, ініціали)

Люхія О.Б.  
(прізвище, ініціали)

Романчук О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

Максеєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

(підпись)

(підпись)

(підпись)

(підпись)

(підпись)

(підпись)

(підпись)

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Від моєї постійної

См. член. С. Мусатілан Лісоворожецький АС  
(прізвище, ініціали) (підпись)  
менше  
асосах Лісоворожецький АС  
Мусатілан В.І.