



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця буль. Келецька №85
(найменування об'єкта)

«13» 10 20 24 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В.; Дубова С.А.
Матвійчук А.В.; Кудеров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буль. Келецька №85
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 76-30м; φ 100-40м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 40-16м; φ 25-34м; Сталеві: φ 25-140м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Кранів (сходові): φ 40-4м; φ 25-12м.
Муртові з'єднання: φ 40-4м; φ 25-12м.
Кран в квартирах: φ 20-6 до (сходові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; методом емульсії та приладом «VibroGAS»
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кранів: φ 25-3м; Купорізка: φ 40-3м; φ 25-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.
Товщина тиску P=20 мм. в.в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____
Не виявлено

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Білозерко М.В.

(прізвище, ініціали)

Дюрова С.А.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Кусеров А.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
Зу Юлія В. В. В. В. В. В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

В. М. Матвійчук
С. А. Дюрова
А. В. Матвійчук

С. В. Білозерко
В. В. Чушко
А. В. Кусеров