



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

*ж/б
м. Вінниця вул. Рейкова 146*

«14» 10 20 ч р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі

*Ліченко В.О., Даценко В.О., Субченко О.В.
Дюбенсько Р.Ю.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

*м. Вінниця
вул. Рейкова №146*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

φ57-3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

*φ57-15м; φ32-10м; φ25-2м
Столики: φ25-300м*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани в квартирах: φ15-6шт. (щобкові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією;

*мильна емульсія
та пристрій "VODD GAS"*

- ліквідація виявлених витоків газу;

не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпека
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

Перевірено по робочим тискам.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. зареєструовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Відсутність газокрівника

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Чучко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ліщенко В.О.

(прізвище, ініціали)

С
Г
І

(підпис)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

С
Г
І

(підпис)

Лукенчук О.В.

(прізвище, ініціали)

С
Г
І

(підпис)

Дубовенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

С
Г
І

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Відсутність газокрівника

Ст. технік
шахтар
електрик

С
Г
І

Шашкевич Р.В.
Сучко В.В.
Доценко В.О.

(підпис)