



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця вул. Київська №148
(найменування об'єкта)

« 14 » 10 20 24 р.

Бригада у складі: Гванюра В.А.; Мавітська А.В.; ДіТриво С.А.
Вшачук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ м. Вінниця
вул. Київська №148
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-31м; φ76-28м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ57-6м; φ32-10м; φ25-12м.
Стоєк φ25-180м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ50-3м; φ25-8м
Муфтові з'єднання: φ50-3м; φ25-8м. Крани в сферіках φ15-3м; (пробка)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та прилад Vibra GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран φ50-2м; конетрація φ50-2м; φ25-2м; Муфта φ50-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500мм вод ст.
Наділено тиском P=20мм вод ст. за 5хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування, встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуювано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання газопровода

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Мушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Кванчук В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Матвійчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Ромашук О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ромашук О.Ф.

Амільняк (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
Емільянов [Підпис]
Амосов [Підпис]
Мушко В.В.
Діброва С.А.