

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«14» ж/б 2022 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО

ж/б
м. Вінниця буд. Кільцева №156
(найменування об'єкта)

«14» 10 20 24 р.

Бригада у складі Ліщеко В.О., Чапкун С.М.,
Маклігук А.В., Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

ж/б
м. Вінниця буд. Кільцева №156
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 57-20\text{м}, \phi 40-26\text{м}, \phi 32-18\text{м}$

$\phi 25-9\text{м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 32-27\text{м}, \text{Солеві, } \phi 25-80\text{м.}$

(газопроводи сходових клітинах (характеристики г-ду))

Краны (пробкові): $\phi 50-1\text{шт}, \phi 32-3\text{шт}, \phi 25-6\text{шт.}$
Муфтові з'єднання: $\phi 57-1\text{шт}, \phi 32-3\text{шт}, \phi 25-6\text{шт.}$
Краны в сховищах: $\phi 20-1\text{шт} (\text{пробкові})$
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим
методом або мильною емульсією;

місцева емульсія
та пристрій VibroGAS®

- ліквідація виявлених витоків газу;

Локтракінг, $\phi 32-1\text{шт.}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Варобування газопровода

Відписано попередження:

Майстер ВБГО

Чуйко В.В.
(прізвище, ініціали)

Г
(підпись)

Члени бригади

Лищемко В.О.
(прізвище, ініціали)

Г
(підпись)

Іванчук С.М.
(прізвище, ініціали)

Г
(підпись)

Матвієнчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Г
(підпись)

Романчук О.О.
(прізвище, ініціали)

Г
(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Бейт під час відповідно

(прізвище, ініціали) Лищемко (підпись)

С.О. Р.В. Матвієнчук
С.О. В.В. Іванчук
С.О. В.О. Чуйко