



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ Митловий Будинок (уртожиток)
м. Віжице вул. Київська 172
(найменування об'єкта)
«15» 10 2024 р.

Бригада у складі Димитрієнко М.В.; Діброва С.А.;
Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. Київська 172
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-47м, Ø32-1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
стяжки: Ø32-12м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани (пробкові): Ø32-1шт. муфтові з'єднання: Ø32-1шт

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія
та прилад "Vibro GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: контрайка: Ø32-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. вод ст
таким тиску пр=10 мм. вод ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Тигродовський АС
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Димитрієвко М.В
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А
(прізвище, ініціали)

Доценко В.О
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису віршованим

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інж. Саша Москаленко Р.В.
М.р. Тигродовський Т.С.