



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вишневе вул. М. Тоголя 28
(найменування об'єкта)

« 15 » 11 2024 р.
Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.І.; Дубенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вишневе вул. М. Тоголя 28
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76 - 25 м., Ø40 - 3 м., Ø32 - 1 м., Ø20 - 7 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32 - 3 м., Ø25 - 2 м. Окремі вводи
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (дробові): Ø25 - 1 шт. (кульові): Ø20 - 4 шт.
шуртові з'єднання: Ø50 - 1 шт., Ø25 - 1 шт., Ø20 - 4 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милька вищів
та прилад "Vibro GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу; кожургайка: Ø50 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогам
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
Латіжне тиску ар = 10 мм вод ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Григорюк А.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Луксеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Васильовський В.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Підпис]

(прізвище, ініціали)



(підпис)