

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО бул. О. Антонова 44

« 6 » 20 24 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Мейкієвич А.В., Кур'яков О.В., Куреров А.В. (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті бул. О. Антонова 44 (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ80-68м, φ50-28м, φ40-2м, φ25-8м, φ20-3м (увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ40-6м, φ32-15м, φ20-25м, φ20-240м (совокупно) (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран φ40-2м, φ32-1м, φ25-2м, φ20-12м, кран φ15-13м (кварц) мурот φ40-2, φ32-1, φ25-2, φ20-12 (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: примієні, мурот, мурот, мурот
- ліквідація виявлених витоків газу: кран φ40-2м, φ32-1м, φ20-8м, кран φ32-1, φ20-8м, мурот φ32-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст. & P=1000 мм в.ст. T=5x6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструкція надана

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: немає

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Рудківський О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Михайленко А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Курченко О.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Степанов А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: [Підпис]
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

