



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО №10 м. Вінниця П. Кармелюка №10
(найменування об'єкта)

« 16 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський О.В.;
Уванчук С.М.; Тихоха О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. П. Кармелюка №10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-3м; φ32-6м; φ40-18м
φ25-18 м. (увідний газопровід (характеристики г-ду))
Сталею: φ25-110м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (шробкові): φ32-1; φ25-8
Муфтові з'єднання: φ32-7; φ25-8м
Крани в квартирах: φ15-7ш. (шробка)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та прилад "ГАЗС"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ25-4; Контрайк: φ25-3;
Муфта: φ25-1.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=000 мм.вод.ст. Надійня тиском pP=20 мм.вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Робування газопроводів

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Веселовський О.В.
(прізвище, ініціали)
Іванчук С.М.
(прізвище, ініціали)
Томаш О.Б.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ву. [Signature]

Ан. [Signature]
Степан [Signature]
В. [Signature]
Михайло [Signature]
Томаш О.Б.
(підпис)