



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжиця вул. Р. Салемського 41
(найменування об'єкта)

«25» 10 2024 р.

Бригада у складі Ліценко В.О.; Лук'єнчук О.В.; Мамбіничук А.В.;
Мустинюк В.М.; Тюрхіх О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиця вул. Р. Салемського 41
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 14м., Ø 50 - 30м., Ø 32 - 6м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 18м., Ø 20 - 10м. (стояки: Ø 20 - 275м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапки (пробкові): Ø 32 - 3шт., Ø 20 - 12шт.
муфтаві з'єднання: Ø 32 - 3шт., Ø 20 - 12шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад «VibroGAS»
- ліквідація виявлених витоків газу: крапки (пробкові): Ø 32 - 1шт., Ø 20 - 5шт.
конторгайка: Ø 32 - 1шт., Ø 20 - 5шт. муфта: Ø 20 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вироблення газопроводу

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Григорюк А.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Лукіно В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Лисенко О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мамбійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мустіков В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ліохін О.Б.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір присягу Гриневичів

(прізвище, ініціали)

(підпис)

М. Гриневич
майстер
спосар

[Підпис]

Григорюк А.С.
Ліохін О.Б.