



Акт
про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО _____

ж/б
м. Вінниця вул. Б. Свободи №

(найменування об'єкта)

« 16 » 10 20 24 р.

Бригада у складі

*Жамчук В.А.; Дубечко Ю.Г.; Дідюхова С.А.
Доценко В.О.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого
документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

ж/б
м. Вінниця вул. Б. Свободи №

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ125-30м, φ100-110м, φ89-69м, φ76-106м,
φ57-66м;*
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сектор: φ40-45мм

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Краны (шарові): φ40-19мм; Муфтові з'єднання: φ40-19мм.
Краны в вентилях: φ50-4мм. (шарові)*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

*щільність газопроводів
та прилад, ProGAS®*

- ліквідація виявленіх витоків газу;

Ліквідація: φ40-19мм, муфта: φ40-19мм,

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпекою
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. проконсультовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Фарбування газопровода

Відписано попередження:

Майстер ВБГО

Чурко В.В.
(прізвище, ініціали)

Р
(підпись)

Члени бригади

Колчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Зінко Р.
(підпись)

Грабченко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Р
(підпись)

Дібріова С.А.
(прізвище, ініціали)

Р
(підпись)

Доусенко В.О.
(прізвище, ініціали)

Р
(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Відмінно

Співробітник
(прізвище, ініціали)

Шашкевич Р.В.
(підпись)
Сурко В.В.
Доусенко В.О.
Д