

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Б. Свободи 8
(найменування об'єкта)

«22» 10 2024 р.

Бригада у складі Дзюбенко Р.Ю.; Демітрієнко М.В.;
Діброва С.А.; Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Б. Свободи 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-12м, Ø65-53м, Ø50-49м, Ø32-23м,
Ø20-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стяжки: Ø32-168м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробові): Ø32-8шт, Ø20-2шт.

муртові з'єднання: Ø32-8шт, Ø20-2шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милька емульсія

та прилад «VibroGAS»

- ліквідація виявлених витоків газу; краки (пробові): Ø32-3шт,

конструкційка: Ø32-4шт муртова: Ø32-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Тигороцький АС</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Дзюбенко Р.Ю</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Диморієнко М.В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дідова С.А</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Досенко В.О</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віт турчику вільовишес

(прізвище, ініціали) _____ (підпис) _____
 см. мов. Досенко Р.В.,
 майстер сан. тигороцький АС,
 смовар Р.В. Досенко В.О.