



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Ж/Б (уртожшоу)
м. Віркешуя бул. Стрілецька 31
(найменування об'єкта)

« 18 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.І.; Уманський С.М.;
Мояїс О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віркешуя
бул. Стрілецька 31
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 32-28 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Сталеми: ф20-37 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крамель'якові): ф32-3 м.; ф20-1 м.
Мурфтові з'єднання: ф32-3 м.; ф20-1 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Ара GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: шурт ф32-1 м.; конетрація: ф32-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Васелюк В.У.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Товалук С.М.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Млода О.Б.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису відповідним

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. м.п. Маскалєв Р.В.

Майстер Чл. Чуїко В.В.

Список Чл. Млода О.Б.