

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

*[Signature]*  
«25» 10 2024 р.

### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Віжшуче вул. М. Шевченка 31  
(найменування об'єкта)

«25» 10 2024 р.

Бригада у складі Дзюбенко Р.Ю ; Калюк А.А ;  
Лук'яничук О.В ; Мамвійчук Р.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжшуче вул. М. Шевченка 31  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 10м, Ø40 - 55м, Ø32 - 10м, Ø25 - 30м,  
Ø20 - 34м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32 - 20м, Ø20 - 10м. Стяжки: Ø20 - 176м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крайки (пробкові): Ø20 - 6шт, (мурові): Ø32 - 4шт, Ø25 - 6шт.  
мурові з'єднання: Ø32 - 4шт, Ø25 - 6шт, Ø20 - 6шт крайки в квартирах: Ø20 - 2шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: крайки: Ø25 - 1шт, Ø20 - 1шт  
конфайти: Ø20 - 3шт мурфта: Ø20 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; високою
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.  
Падіння тиску op = 20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Підгородський АС  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Дзюбенко Р.Ю  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Ковал АА  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Дук'євич ОВ  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Мамбійчук АВ  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зетелевська В.І [підпис]  
(прізвище, ініціали) (підпис)