

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
« 4 » \_\_\_\_\_ 2024 р.  
АКТ  
ТОП 100  
НАДІЙМАЄТЬСЯ  
УКРАЇНА

**Акт  
про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового  
обладнання**

ВБГО Житловий будинок  
м. Віжниця вул. Тривайна 3 корп 6  
(найменування об'єкта)

« 4 » И 20 24 р.

Бригада у складі Дзюбенко Р.Ю; Дмитрієв М.В;  
Діброва С.А  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця вул. Тривайна 3 корп 6  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100 - 50м, Ø80 - 15м, Ø32 - 34м.  
(увідній газопровід (характеристики г-ду))  
стояки: Ø32 - 132м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
краєві (мешкові): Ø32 - 7м, краєві в квартирах: Ø20 - 7м  
муртові з'єднання: Ø32 - 7м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: емільна емульсія  
на приладі "Vibro GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: контрлайни: Ø32 - 5м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Тіт робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Гідроподорожній АС</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Дубенко Р.Ю</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Дмитрієнко М.В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Дідова С.А</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мельничук В  
(прізвище, ініціали)

