



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Боготоквартирний митловий будинок

(найменування об'єкта)

« 25 » 10 2024 р.

Бригада у складі Слюсарі Грабчик А.В., Слобожанка В.А.,
Базилюк В.В., Шмишч М.Б., Мурованний У.Д
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Боготоквартирний будинок
м. Львів вул. Промислова 49
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 мм L = 85 м.п., Ø 25 мм L = 6 м.п.,

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 мм L = 44 м.п., Ø 25 мм L = 8 м.п., - по сходовій клітині
Ø 20 мм L = 178 м.п., - по стояках

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

зосувка Ø 80 мм - 1 шт., крани пробкові Ø 25 мм - 4 шт.,
Ø 20 мм - 12 шт., крани шарові Ø 20 мм - 46 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газопаливатор Viegas,
мильна емульсія.
 - ліквідація виявлених витоків газу; крани, шурти, контроліки Ø 25 мм - 6 шт.,
крани, шурти, контроліки Ø 20 мм - 23 шт., зосувка по
стояках - 8 шт.,

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, паритня при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. рт. ст. за 5 хв паритня скламо 12 мм. рт. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: покрасити гаряровід

Майстер ВБГО _____

Шашин В.П.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Гробиш А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Муробанши З.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Базиліок В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Смичка М.Б.

[Підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкинні бантомвертириво бузичиу
(прізвище, ініціали) (підпис)

бу тупиу вилоничи
старший майстер Тарнобешки П.А. [Підпис]