

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 16 » 17 для 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО БОГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

(найменування об'єкта)

« 8 » 11 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Грибик А.В., Базилко В.В., Коцалук Р.В.
Засоронюк С.М., Слобожанка В.А., Мурованич У.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті БОГАТОКВАРТИРНИЙ БУДИНОК
м. Лозичини вул. Прохорівська, 9

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 мм L = 19 м.п., Ø 50 мм L = 74 м.п.,

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 50 мм L = 26 м.п., Ø 20 мм L = 6 м.п. - по сходовій клітині

Ø 50 мм L = 18 м.п., Ø 20 мм L = 234 м.п., - по стояках

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

затиска Ø 100 мм - 1 шт., крани пробкові Ø 40 мм - 4 шт., Ø 20 мм - 4 шт.

крани шарові Ø 20 мм - 56 шт., - в квартирах

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VIGAS 25,
мильна емульсія.

- ліквідація виявлених витоків газу; крани, контрогайка Ø 40 мм - 5 шт.,
контрогайка, крани Ø 20 мм - 31 шт., газопроводи по стояках - 4 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогам
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогам
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; вимогам, паритет при випробуванні надлишковим тиском 500кПа вуг. ст за 5х6 см діаметром 10 мм. вуг. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Болоєвич О.А.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Грибик А.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Базилук В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Мурованний І.Д.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Задорожний С.М.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Мешковий Володимир
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

старший майстер Тарновський А.А.