



АКТ №42

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання,

ВБГО Машів-Торієвська дільниця
Життєвського ЦЕГГ

(найменування об'єкта)

« 4 » 10 2024 р.

Бригада у складі Жахов м. С., Савчук М. Ю.,
Звукіковський В. В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Машів-Торієвський
вм. Гоголя, 15

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 20 мм - 60 м, φ 50 мм - 240 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20 мм - 178 м

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: кремад, Гівогаз,
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: φ 20 мм - 9 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів. _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: проведена
- випробування на щільність газових мереж падіншковим тиском повітря: перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведений

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: витяжки усунути, змащування запірних пристроїв проведено.

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Бойко Т.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>Алекс</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Лашов М.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>Р</u> (підпис)
	<u>Савчук М.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>М</u> (підпис)
	<u>Журиковський В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>В</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
(прізвище, ініціали) _____ (підпис).