



АКТ № 43

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання,

ВБГО Мощів-Борисівка Мельницького УЕГР

(найменування об'єкта)

« 4 » 10 2024 р.

Бригада у складі Ходюк М.С., Савчук Н.Д.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Мощів-Борисівський  
бул. Гоголя, 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф20мм-5м, Ф25мм-17м, Ф32мм-50м  
(увіданий газопровід (характеристики г-ду))

Ф20мм- 22м (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно сприятливому стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на наявність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском пристроям методом або мільйоною емульсією: прилад „Vibrogas“,

Мельник Борисівськ

- ліквідація виявлених ризиків газу;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та зміцнення всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання;
- випробування на цільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і пристрій;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. інструктах проведено

Нарушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: зміцнення запірних пристрій  
виконано

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Бойко Т. О.  
(прізвище, ініціали)  
Хасов М. С.  
(прізвище, ініціали)  
Сєвчук У. Ю.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

(прізвище, ініціали)

Макар  
(прізвище)  
Ю. Г.  
(ім'я)  
Ю. Г.  
(підпись)

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпись).