



АКТ №4

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО м. Мощів. Годіївська дільниця Житомирського УЕРГ

(найменування об'єкта)

«16» 10 2024 р.

Бригада у складі Чаплов М. С., Савчук Ю. Ю., Рузаєв О. Г.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Мощів. Годіївський
бул. Радянський, 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ) та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відновідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) вказаного
об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 80мм - 48мм

(увідній газопровід (характеристики г-ду))

φ 25мм - 20 см

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20мм - 40 см

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходиться в технічно сприятливому стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на підлипшість газопроводів за допомогою газу під робочим тиском пристроям
методом або мильною емульсією: прилад „зівогаз“

- ліквідація виявлених заників газу: φ 20мм - 4 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам
проекту і діючих нормативних актів:

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змінування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка придатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання: проведена
- випробування на цільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і пристрій:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами: інструктаж проведені

Ногуцерні, виконані під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вилоки усунені, замінені залізними пристроями проведений

Винесено попередження.

Майстер ВБГО

Бойко Г.О.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Харлов І.С.

(прізвище, ініціали)

Савчук Н.Ю.

(прізвище, ініціали)

Гурас О.У.

(прізвище, ініціали)

Макар

(прізвище)

Дж

(ініціали)

Макар

(ініціали)

Дж

(ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(ініціали)