

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Старший інженер Галина А. В.
«11» 10 2024 р.

АКТ №45

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Могилів-Подільська дієрешня
Міжришського ЧЕСРД

(найменування об'єкта)

«11» 10 2024 р.

Бригада у складі Кашов м.с., Савчук Н. Ю., Гурал О. І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склада цей акт у тому, що на об'єкті м. Могилів-Подільський
вул. Тоголя, 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 25мм - 20м, Ø 50мм - 16м, Ø 80мм - 39м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25мм - 20м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 20мм - 92м

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад "Вівогаз",
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: Ø 20мм - 4 міс.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: проведена
- випробування на щільність газових мереж надтисковим тиском повітря: перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктажі проведені

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: витоків газу, ремонту, змащування запірних пристроїв, проведено

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Бобко Т.О.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Машов С.С.
(прізвище, ініціали)

Савчук Ч.Ю.
(прізвище, ініціали)

Гуцак О.Г.
(прізвище, ініціали)

Машов
(підпис)

Савчук
(підпис)

Гуцак
(підпис)

Гуцак
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).