



Акт №50

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Момлів-Тодільська дільниця
Дніпропетровського ЧЕП
(найменування об'єкта)

«19» 11 2024 р.

Бригада у складі Жданов М.С., Савчук Н.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Момлів-Тодільський,
вул. Дмитровська, 62
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф25мм-24м, Ф40мм-60м, Ф50мм-90м,
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) Ф65-105м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ф20мм-24м
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад "51вogas",
мильова емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: Ф20мм-12м, Ф25мм-4м
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: проведено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: заміна прокладок
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: інструктажі проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: виток газу усунути, змащування запірних пристроїв проведено, прокладки замінили

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Бойко І.О.
(прізвище, ініціали)

Мешко
(підпис)

Члени бригади _____

Жанов М.С.
(прізвище, ініціали)

Р
(підпис)

Савчук Н.Ю.
(прізвище, ініціали)

Мешко
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)