



Акт №46

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Машків-Подільська ділянка
Мисеремського ЧЕП
(найменування об'єкта)

« 11 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Кашов м.с., Савчук Н.Ю., Буцур О.З.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи (за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Машків-Подільський,
вул. Зевеєвського, 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВІСНОВКИ ВБГО: φ 20 мм - 46 м, φ 40 мм - 189 м, φ 50 мм - 2 м
(увільнений газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
φ 20 мм - 38 м
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та приладні देखовані згідно з вимогами протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою спеціального робочого тискомірного приладом методом або мильною емульсією примод "Вісходас"
милемма використовується
- ліквідація виявлених витоків газу: φ 20 мм - 3 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів:

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горищах, де прокладені газопроводи: *в наявності*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: *виконано*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: *проведена*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: *перевірено під робочим тиском*
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. *інструктаж проведений*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групових ГМ, які підлягають усуненню: *витоки усунути, змащування запірних пристроїв виконано*

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Байко Т.О.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Канов М.С.
(прізвище, ініціали)

Савчук Н.Ю.
(прізвище, ініціали)

Гуцал О.В.
(прізвище, ініціали)

Слав
(підпис)

Слав
(підпис)

Слав
(підпис)

Слав
(підпис)

Слав
(підпис)

Слав
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)