



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО буль. М. Шоєв 94^е/3
(найменування об'єкта)

«11» 11 2024 р.

Бригада у складі Фіодоренко Р.Ю., Ксенов АА

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті М. Шоєв 94^е/3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-30 м, φ40-26 м

φ40-200 м (увідний газопровід (характеристики г-ду))
(своєчасно)

крани φ40-5 м, крани φ10-5 м (кв.світлофор)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: крансервіс, встановлено, немає витоку газу;
- ліквідація виявлених витоків газу: —

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: В наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: Всім окремим
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: не перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=800 мм в.ст, Pp=10 мм в.ст, t=5хб
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. ардівський с/с

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Руденко О.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Дубовий Р.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мерзляк А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

[Signature]
(прізвище, ініціали)



[Signature]
(підпис)