



«ЗАТВЕРДЖЕНО»
20 11 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО М. Мосе Гуч

(найменування об'єкта)

« 11 » 11 20 11 р.

Бригада у складі Дочернюк ВО, Майвільчук АД

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті М. Мосе Гуч

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф400-70 м, Ф40-26 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф40-180 м (своєчасно)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краси Ф40-100 Ф40-60 (к.в.сервісу)

(запірна арматура)

знаходиться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; індикатором, мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; —

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимога
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; в порядку
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
не робиться
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. в порядку

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Гордієць ОА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дочкало ВО</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Васильченко АВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

