



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митрофан Бурдюк
Вішківські Хутори вул. Мешчівське шосе 94^ч корп. 1
(найменування об'єкта)

«12» 11 2024 р.

Бригада у складі Карон А.А.; Міценко В.О.;
Лук'яненко О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Вішківські Хутори
вул. Мешчівське шосе 94^ч корп. 1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 30 м, Ø 65 - 35 м, Ø 40 - 60 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø 40 - 200 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (вварті): Ø 40 - 3 м, крапи в квартирах: Ø 20 - 4 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милька емульсія
та прилад „Vibro GAS“
- ліквідація виявлених витоків газу; —

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимога
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в наявності
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
тиском робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Тигородський АС</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Карок РА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Мисюк В.О</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Лук'ячук О.В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [підпис]
(прізвище, ініціали)

