



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
Вікшувські Хутори вул. Мелшківське шосе 94^а корп. 2
(найменування об'єкта)

« 12 » 11 20 24 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Мустилюк В.М.;
Плохія О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Вікшувські Хутори
вул. Мелшківське шосе 94^а корп. 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 120 - 30 м., Ø 89 - 15 м., Ø 32 - 26 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Сталі: Ø 40 - 200 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крайні (в квартирі): Ø 32 - 7 м., крайні в квартирах: Ø 20 - 4 м.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу; _____

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усунешню: _____

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Тірохорський А.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Мамбійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мустіхов В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Голохін О.Б.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Курбан М.А.
(прізвище, ініціали)

