



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО в.п.п. Т. Ромаш 27

«14» 11 20 24 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Ромашук О.В., Русаківський В.М.,
Литвиненко В.О., Швабчук В.К.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті в.п.п. Т. Ромаш 27
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ150 - 62 м, φ80 - 2 м, φ25 - 5 м,
φ20 - 34 м

φ15 - 8 м, φ25 - 10 м (середній)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім φ25 - 3 м, φ20 - 5 м, φ15 - 1 м
середній φ25 - 3 м, φ20 - 5 м, φ15 - 1 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крім φ15 - 1 м, φ15 - 1 м, 142 φ20 - 1 м, φ15 - 1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проєктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порядок газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Родрик ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Романчук ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Курішкін ВМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Кученко ВО</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Тобієвич ВА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Дієт Микола Бризгалов

В.І.І.І.І. (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
С.С.С.С.С. [Підпис]
С.С.С.С.С. [Підпис]