



2024 р.

### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. І. Миколайчука 58А  
(найменування об'єкта)

«20» 11 2024 р.

Бригада у складі Даренко В.О.; Ковчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. І. Миколайчука 58А  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 1м., Ø40 - 50м., Ø32 - 16м., Ø25 - 24м., Ø20 - 25м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
стали: Ø20 - 25м. (окремі види)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крає (пробкові): Ø25 - 4шт., Ø20 - 2шт. (мурові): Ø32 - 1шт., Ø20 - 1шт.  
мурові з'єднання: Ø32 - 1шт., Ø25 - 4шт., Ø20 - 3шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад «Vibro GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу: крає (пробковий): Ø25 - 1шт.  
кожухами: Ø25 - 1шт., Ø20 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: \_\_\_\_\_  
Тієї робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вартування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Григоруківський А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Далеко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Лозичук В.А.  
(прізвище, ініціали)

Віткав  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Фру пришед вимовивше

Вн. майстер [Підпис] (прізвище, ініціали) Вн. майстер [Підпис] (підпис)  
Вн. майстер [Підпис] (прізвище, ініціали) Вн. майстер [Підпис] (підпис)  
Вн. майстер [Підпис] (прізвище, ініціали) Вн. майстер [Підпис] (підпис)