

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 7 » _____ № _____ 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ Житловий будинок
м. Віжичуве вул. Ан. Милея 6к корпус. 1
(найменування об'єкта)

« 7 » _____ № _____ 20 24 р.

Бригада у складі Веселовський В. І ; Дзюбенко Ю. Т ;
Дзюбенко Р. Ю
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжичуве вул. Ан. Милея 6к корпус. 1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 159 - 70 мм, Ø 40 - 10 мм
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стояки: Ø 40 - 280 мм

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краєві (шлябові): Ø 40 - 10 мм краєві в квартирах: Ø 20 - 7 мм
шлябові з'єднання: Ø 40 - 10 мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "VibroGAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу; кожухайки: Ø 40 - 5 мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
тиском робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усунешню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гідродесушний АС
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Васильський В.І
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дзюбенко Ю.Т
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дзюбенко Р.Ю
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Візу інженеру В.Васильському

Станіслав
Майстер
Елюєва
(прізвище, ініціали)

Масану Р.В
Гідродесушний АС
Дзюбенко Р.Ю.
(підпис)

[Signature]
[Signature]