

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
« 7 » 20 24 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Ан. Ягеля 6к корп. 4
(найменування об'єкта)

« 7 » 11 20 24 р.

Бригада у складі Званчук С.М.; Ковал А.А.; Кучеров А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Ан. Ягеля 6к корп. 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 130 - 18 м, Ø 100 - 30 м, Ø 40 - 25 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

стояки: Ø 40 - 250 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (мильові): Ø 40 - 9 см. крани в будинках: Ø 20 - 8 см
мульті з'єднання: Ø 40 - 9 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; контргайки: Ø 40 - 8 см
сифона: Ø 40 - 2 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Мігиродецький АС
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Валчик С.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кавк А.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ріп підпису Винювничев

Ст. інженер
майстер
енісар

Власкаєв Р.В. (підпис)
Мігиродецький АС.
Кучеров А.В.

[Signature]