

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

О. Чижик
« 7 » 11 20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок
м. Вінниця вул. Ак. Ягеля 6к корп. 2
(найменування об'єкта)
« 7 » 11 20 24 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Мустілок В.М.;
Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Ак. Ягеля 6к корп. 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 159 - 30 м., Ø 130 - 20 м., Ø 40 - 30 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стяжки: Ø 40 - 280 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кульові): Ø 40 - 10 шт. Крани в квартирах: Ø 20 - 8 шт.
кульові з'єднання: Ø 40 - 10 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад VibroGASU
- ліквідація виявлених витоків газу; кожурніки: Ø 40 - 2 шт.
шарфти: Ø 40 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Лідороздечкий А.С.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Мустілок В.М.
(прізвище, ініціали)

Влашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сотурс О.С.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)