



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вішнєве вул. А. Первозваного 4А
(найменування об'єкта)

«20» 11 2024 р.

Бригада у складі Алексєєв С.Ю.; Веселовський В.І.;
Дзюбенко Ю.Т.; Дзюбенко Р.Ю
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішнєве вул. А. Первозваного 4А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 140 м., Ø 76 - 273 м., Ø 32 - 21 м., Ø 25 - 25 м.,
Ø 20 - 5 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стаяки: Ø 32 - 267 м., Ø 25 - 259 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): Ø 32 - 10 мм, Ø 25 - 12 мм, Ø 20 - 1 мм (муфтові): Ø 32 - 1 мм,
муфтові з'єднання: Ø 32 - 11 мм, Ø 25 - 12 мм, Ø 20 - 1 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильня емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: краї (пробкові): Ø 32 - 1 мм, Ø 25 - 1 мм
коактрлайни: Ø 32 - 3 мм, Ø 25 - 1 мм. муфта: Ø 32 - 2 мм, Ø 25 - 2 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Лягродувский А.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Веселовський В.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дзюбенко Р.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дзюбенко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Підпис] Дзюбенко Р.Ю.

А.С. Лягродувский (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
Дзюбенко Р.Ю.
Дзюбенко Р.Ю.