



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
вул. Б. Струме 19
(найменування об'єкта)

« 1 » 4 20 24 р.
Бригада у складі Дмитрієвський Р. В. Мірченко В. О.,
Ромашук О. Ф., Кустайков В. М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Б. Струме 19
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-39 см, Ø50-28 см, Ø32-2 см,
Ø25-4 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-4 см, Ø15-25 см, Ø10-18 см
Ø20-140 см (сиріжки)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кріплення Ø32-2 см, Ø25-6 см, Ø10-8 см, Ø10-7 см (кварц)
мешканці Ø32-2 см, Ø25-6 см, Ø10-8 см

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всіх газопроводів;

- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ø32-2 см, Ø10-2 см, Ø10-3 см,
Ø10-4 см, Ø10-4 см, Ø25-1 см, мешканці Ø10-2 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та облаштування, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=50 атм в 50, 0, 2, 0 атм в 50, 7-5 атм
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кросе службово

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: подряду всієї газопроводу

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Вордівцев О.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Васильченко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Войсевич О.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кучеренко В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Меренко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Відр. підпису [Підпис]

ст. 1204
 см. 1204
 см. 1204
 [Підпис] [Підпис]
 [Підпис] [Підпис]
 [Підпис] [Підпис]