



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжище вул. Т. Григоренка 69
(найменування об'єкта)

« 15 » 11 20 24 р.

Бригада у складі Лук'ячук О.В.; Мустілок В.М.;
Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжище вул. Т. Григоренка 69
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 45 м., Ø 76 - 40 м., Ø 50 - 40 м.,
Ø 40 - 10 м., Ø 32 - 5 м., Ø 25 - 4 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Сталі : Ø 32 - 520 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краєві (кульові) : Ø 32 - 14 м., Ø 25 - 2 м., краєві в квартирах : Ø 20 - 12 м.
шуртові з'єднання : Ø 32 - 14 м., Ø 25 - 2 м.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад «Vibro GAS»
 - ліквідація виявлених витоків газу; кожухайки : Ø 32 - 4 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимога
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P = 500 мм вод.ст
- Надіїне тиску P = 20 мм. вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктажовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гігорядуцький АС
(прізвище, ініціали)

Гукешук ОВ
(прізвище, ініціали)

Густілок В.М
(прізвище, ініціали)

Гончак О.Р
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Славачук Руслану Дмитровичу

[Signature]
Славачук Руслану Дмитровичу

[Signature] (підпис)
Славачук Руслану Дмитровичу